

17-1880

Место для
голограммы

АКТ № 1880

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

(для первичных и периодических проверок индивидуальных жилых домов; при установке, замене газоиспользующего оборудования)

п. Бабынино

«15» апреля 2024 г.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство) директор МОУ «СОШ №2 Волоshedова М.С.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

(Ф.И.О. отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении)

Представитель (ли) организации ВДПО: Громов А.В.

(должность, Ф.И.О.)

первичную проверку технического состояния вентиляционных каналов (В/К)
(первичную/периодическую) (вентиляционных, дымовых)

каналов в помещениях Пищеблока

указать наименование объекта, назначение здания, этажность, строящиеся/эксплуатируемые помещения, в которых проводится проверка

От газоиспользующих приборов -

(наименование и тип газоиспользующих приборов)

По адресу п. Бабынино, ул. В.Анохина, д.6

Цель проверки пригодность к эксплуатации

(пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала (очищен/не очищен)	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	В/К	Металл, кирпич	400x450 140x140 Д 180	Пищеблок	очищены	11812,5 м ³ /ч; 420 м ³ /ч 262,5 м ³ /ч соответствует	В норме

Приточная вентиляция естественная

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы

каналы в помещениях Пищеблок

(вентиляционные, дымовые)

(наименование объекта)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям: соответствует нормам

Срок действия акта: три месяца для предоставления по месту требования

(период, в течении которого акт действителен)

Представитель заказчика:

М.С.Волоshedова

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель организации ВДПО:

А.В.Громов

(Ф.И.О.)

Уд. № 01 от 29.03.2019 года

(дата сдачи экзамена по ПБ)

Акт зарегистрирован
(должность, подпись, Ф.И.О.)

А.В. Громов

Дата 15.04.2024 г.

Инструктаж по правилам пользования газовыми приборами и противопожарный инструктаж проведен:

Подпись инструктирующего:

А.В.Громов.

Подпись инструктируемого:

М.С.Волоshedова